



产品认证证书

太阳能产品认证

证书编号: CQC23024391851

发证日期: 2023年06月13日
有效期至: 长期有效

委托人名称 江苏纳通能源技术有限公司
及注册地址 苏州市高新区大同路 20 号五区 1 号综合保税区 C-12-1 号

制造商名称 江苏纳通能源技术有限公司
及注册地址 苏州市高新区大同路 20 号五区 1 号综合保税区 C-12-1 号

生产企业名称 江苏纳通能源技术有限公司
及生产地址 苏州市高新区大同路 20 号五区 1 号综合保税区 C-12-1 号

产品名称和系列、规格、型号 光伏并网逆变器
R3-15K, R3-17K, R3-20K, R3-25K, R3-30K-E (见附件)

产品标准和技术要求 NB/T32004-2018

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求, 特发此证。
本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC23024391851

纸 号:

R3-30K-E

直流输入:MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40A*2;
交流输出:3/N/PE~, 230V/400V, 50Hz, Max. 48A, 额定交流输出功率 30kW;

R3-25K

直流输入:MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40A*2;
交流输出:3/N/PE~, 230V/400V, 50Hz, Max. 41.7A, 额定交流输出功率 25kW;

R3-20K

直流输入:MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40A*2;
交流输出:3/N/PE~, 230V/400V, 50Hz, Max. 33.4A, 额定交流输出功率 20kW;

R3-17K

直流输入:MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40A*2;
交流输出:3/N/PE~, 230V/400V, 50Hz, Max. 28.3A, 额定交流输出功率 17kW;

R3-15K

直流输入:MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40A*2;
交流输出:3/N/PE~, 230V/400V, 50Hz, Max. 25A, 额定交流输出功率 15kW;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心