



**BUREAU
VERITAS**

Certificat de conformité

Demandeur: Renac Power Technology Co., Ltd
Building 6, No.2, West Jinzhi Road, High-Tech District,
Suzhou City, Jiangsu Province
China

Produit: Dispositif de déconnexion automatique entre un générateur et le réseau public basse tension.

Modèle: R3-4K-DT
R3-5K-DT
R3-6K-DT
R3-8K-DT
R3-10K-DT
R3-12K-DT
R3-15K-DT

Utilisation conforme à la réglementation:

Dispositif de déconnexion automatique avec surveillance du réseau monophasé selon les normes DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02, DIN V VDE V 0126-1-1/A1:2012-02 et DIN VDE V 0126-1-1:2013-08 pour les installations photovoltaïques avec un couplage parallèle monophasé via un onduleur dans le réseau public.

Dispositif de déconnexion automatique Enedis-PRO-RES_10E: 2020 (Max(f)=51.5Hz)

Conforme à VFR 2019

Règles et normes appliquées:

DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02

Dispositif de déconnexion automatique entre un générateur et le réseau public basse tension.

DIN V VDE V 0126-1-1/A1 (VDE V 0126-1-1/A1):2012-02

Dispositif de déconnexion automatique entre un générateur et le réseau public à basse tension ; Amendement 1.

DIN VDE V 0126-1-1:2013-08; VDE V 0126-1-1:2013-08

Dispositif de déconnexion automatique entre un générateur et le réseau public basse tension.

Le concept de sécurité d'un produit représentatif susmentionné correspond, au moment de l'émission du présent certificat, aux spécifications de sécurité valables pour l'utilisation spécifiée, conformément aux réglementations.

Numéro du rapport: ABRE-ESH-P21010404

Programme de certification:

NSOP-0032-DEU-ZE-V01

Numéro de certificat: U21-0209

Date d'émission:

2021-03-05

Organisme de certification



Thomas Lammel



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12024-01-00

*Organisme de certification Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH accrédité selon la norme DIN EN ISO/IEC 17065
Une représentation partielle du certificat nécessite l'approbation écrite de Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH.*